



- Legend:
- oprawa nastropowa LED 1100MM 26W 4000K IP44 3750lm z czujnikiem ruchu
 - oprawa awaryjna 2W 245LM IP65
 - oprawa awaryjna zewnętrzna 2W 185LM IP65
 - oprawa ewakuacyjna 1W 128LM IP65
 - kurtyna powietrzna 6kW/400V z czujnikiem drzwiowym

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA

39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji
Obudowa istniejącego wejścia do windy w budynku zespoły szkół specjalnych w Tarnobrzegu

działka 186401_1.0012.3625/3
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 18

Inwestor
Gmina Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32

Projektant inż. Paweł Piwowar	Podpis	Specjalność elektro ener.	Nr. upr. E-117/02
Projektant sprawdzający mgr inż. Bartosz Budzik	Podpis	Specjalność elektro ener.	Nr. upr. E-217/02

Tytuł rysunku
Rzut parteru

Stadium Projekt techniczny	Data 12.08.2022	Skala 1:100
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------

rchitektura

Nr rysunku **E-1**